

欣桃天然氣股份有限公司 用戶管線定期檢查紀錄表

冊別號碼：

序號：

姓名		用戶號碼		用戶電話	
地址				檢查日期	年 月 日
裝表日期	表型	表號	抄見度數	備註	
檢查項目	檢查方法	檢查結果			
01 表外管狀況	目視及量測	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 銹蝕、漏氣 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
02 計量表位置	目視及量測	<input type="checkbox"/> 合適 <input type="checkbox"/> 被它物阻擋 <input type="checkbox"/> 計量表與發熱物體距離過近(<30cm)			
03 計量表外觀	目視	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 由令漏氣 <input type="checkbox"/> 應換表：_____			
04 表內管狀況	目視及量測	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 銹蝕、漏氣 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
05 表前開關	操作	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 銹蝕、漏氣需更換			
06 台爐前開關	操作	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 應更換：_____			
07 熱水器前開關	操作	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 應更換：_____			
08 其他開關	操作	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 應更換：_____			
09 安全距離	目視及量測	<input type="checkbox"/> 合適 <input type="checkbox"/> 爐具與可燃物距離過近(<20cm) <input type="checkbox"/> 管線與電源線距離過近(<15cm)			
10 排換氣狀況	目視	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 應加裝排換氣設備			
11 熱水器	目視及量測	位置： <input type="checkbox"/> 室外 <input type="checkbox"/> 陽台加鋁窗 <input type="checkbox"/> 室內 <input type="checkbox"/> 電能 廠牌： <input type="checkbox"/> 櫻花 <input type="checkbox"/> 林內 <input type="checkbox"/> 和成 <input type="checkbox"/> 豪山 <input type="checkbox"/> 莊頭北 <input type="checkbox"/> 喜特麗 <input type="checkbox"/> 大桃園 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 型式： <input type="checkbox"/> 強制排氣型 <input type="checkbox"/> 一般型 公升數：_____ 公升 軟管： <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 長度(>1.8m) <input type="checkbox"/> 無固定夾 <input type="checkbox"/> 老化建議換新 廠牌：_____ 1. 燃燒時是否有瓦斯味： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否忽冷忽熱： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
12 台爐	目視及量測	軟管： <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 長度(>1.8m) <input type="checkbox"/> 無固定夾 <input type="checkbox"/> 老化建議換新 廠牌：_____ 廠牌： <input type="checkbox"/> 櫻花 <input type="checkbox"/> 林內 <input type="checkbox"/> 和成 <input type="checkbox"/> 豪山 <input type="checkbox"/> 莊頭北 <input type="checkbox"/> 喜特麗 <input type="checkbox"/> 大桃園 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 1. 是否有熄火保護裝置： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否為紅火： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 燃燒時是否有瓦斯味： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
13 表內管氣密性	<input type="checkbox"/> 泡沫 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 偵測器 <input type="checkbox"/> 計量表	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 漏氣，位置在：_____			
14 其他：					
檢查結果	經查第 _____ 項有缺失(定檢人員現場填發改善建議通知書)，請速改善以策安全。			用戶簽名	檢查人員簽名
檢查狀況註記	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 用戶不在 <input type="checkbox"/> 拒檢 <input type="checkbox"/> 空戶 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	<input type="checkbox"/> 上次檢查日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日				

附表二

維修及非定期檢查收費項目及計算方式

區分	收費項目（範例）	計算方式
1	瓦斯爐開關： 規格：(1)超流量自動遮斷開關 (2)2.1m ³ /hr	(1)材料成本+(2)人工成本
2	瓦斯爐開關： 規格：(1)感熱式超流量自動遮斷開關 (2)2.1m ³ /hr	(1)材料成本+(2)人工成本
3	熱水器開關： 規格：(1)超流量自動遮斷開關 (2)3.6 m ³ /hr	(1)材料成本+(2)人工成本
4	熱水器開關： 規格：(1)感熱式超流量自動遮斷開關 (2)3.6 m ³ /hr	(1)材料成本+(2)人工成本
5	熱水器開關： 規格：(1)感熱式超流量自動遮斷開關 (2)4.0 m ³ /hr	(1)材料成本+(2)人工成本
6	橡皮管： 規格：Ø10mm330cm	(1)材料成本+(2)人工成本
7	日製橡皮軟管： 規格： Ø9.5mm31.8m	(1)材料成本+(2)人工成本
8	日製熱水器銜接管： 規格：強化橡膠+鋼網	(1)材料成本+(2)人工成本
9	用戶非定期檢查	人工成本
10	商業與服務用戶非定期檢查	人工成本

註：

- 一、如有增加收費項目將依規定程序報請主管機關核定後公告之。
- 二、上述收費項目之金額及檢查紀錄表格式將公布於本公司網站。